

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* 02.03.2022
КНМ № 43220061000200813278



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» марта 2022 г., 10 час. 00 мин. № 8

(дата и время составления акта)

Кировская область, Немский район, пгт Нема, ул. Советская, 14

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Немского района по пожарному надзору Сенникова Сергея Владимировича от 02.03.2022 № 8. Учетный номер КНМ № 43220061000200813278

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Сенников Сергей Владимирович, главный государственный инспектор Немского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания и помещения учреждения дополнительного образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

613481 Кировская область, Немский муниципальный округ, село Архангельское, улица Советская, д. 15, 613470 Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт Нема ул. Новая 21

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" НЕМСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 4320001836, адрес организации: 613481 Кировская область,
Немский муниципальный округ, село Архангельское, улица Советская, д. 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 14 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 14 марта 2022 г. 12 час. 00 мин.

с 16 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 10 марта 2022 г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/4 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: с 14 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 16 марта 2022 г. 10 час. 00 мин.;

по месту проведения выездной проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.03.2022, фото таблица от 16.03.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос

с 14 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 16 марта 2022 г. 10 час. 00 мин. по месту проведения выездной проверки, по результатам которого составлен: протокол опроса от 16.03.2022

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

| № № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) документа по пожарной безопасности, которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы) |
|---|--|---|
| с. Архангельское ул. Советская, 15 | | |
| 1. | Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на СПС и СОУЭ объекта | пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 2. | Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения) | пункт 54 ППР в РФ |
| 3. | Не предоставлен комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта | пункт 54 ППР в РФ |
| 4. | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет) | пункт 54 ППР в РФ |
| 5. | Кабельные линии СПС и СОУЭ уложены в пластиковые кабель-каналы, точки крепления кабельных линий к строительным конструкциям, отсутствуют | часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013. |
| 6. | При отсоединении разъема подключения линии связи к базе дымового пожарного извещателя ИП, на пульт контроля и управления не поступает сигнал «Неисправность» | пункт 54 ППР в РФ; части 5 статьи 83 ТРoТПБ |
| пгт. Нема, ул. Новая д.21 | | |
| 7. | Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на СПС и СОУЭ объекта | пункт 54 ППР в РФ |
| 8. | Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения) | пункта 54 ППР в РФ |
| 9. | Комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта не предоставлен | пункт 54 ППР в РФ |
| 10. | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет), | пункт 54 ППР в РФ |
| 11. | Проведенным обследованием пожарных извещателей, смонтированных в помещениях объекта, установлено, что часть извещателей покрыты краской (побелкой), в том числе, защитная сетка дымовой камеры | пункт 54 ППР, ст. 83 и 84 123-ФЗ; |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 12. | В помещениях не работает световой оповещатель («Выход») система оповещения и управления эвакуацией людей | пункт 54 ППР в РФ, ст. 84 123-ФЗ |
|-----|--|----------------------------------|

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 16.03.2022, фото таблица от 16.03.2022, протокол опроса от 16.03.2022 предписание №8/3 от 16.03.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол деемотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор Немского района по пожарному надзору Сенников С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)

Сенников Сергей Владимирович, главный государственный инспектор Немского района по пожарному надзору, тел. 8 (83350) 2-17-01, электронный адрес: onf.nema@ Rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«16» марта 2022 г. в 11.00 ч. *СБ* Директор Березин Андрей Александрович

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

