

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* 02.03.2022
КНМ № 43220061000200813278



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Немский район, пгт Нема, ул. Советская, 14, тел. (код 83350) 2-17-01

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" НЕМСКОГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. ИНН 4320001836. адрес организации: 613481 Кировская область, Немский муни-
ципальный округ, село Архангельское, улица Советская, д. 15, руководителю

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Немского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - главного государственного инспектора Немского района по пожарному надзору Сенникова Сергея Владимировича № 8 от «02» марта 2022 года в период:

с 14 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 14 марта 2022 г. 12 час. 00 мин.

с 16 марта 2022 г. 09 час. 00 мин. по 10 марта 2022 г. 10 час. 00 мин..

Начальником ОНДПР Немского района - главным государственным инспектором Немского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

района по пожарному надзору Сенниковым С.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка зданий и территорий МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" НЕМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 613481, Кировская область, Немский муниципальный округ, село Архангельское, улица Советская, д. 15

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Березин Андрей Александрович

(должность, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
с. Архангельское ул. Советская, 15				
1.	Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на ЄПС и СОУЭ объекта	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ)	03.02.2023	
2.	Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения)	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
3.	Не предоставлен комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
4.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет)	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
5.	Кабельные линии СПС и СОУЭ уложены в пластиковые кабель-каналы, точки крепления кабельных линий к строительным конструкциям, отсутствуют	часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.8, 4.9	03.02.2023	


		СП 6.13130.2013.		
6.	При отсоединении разъема подключения линии связи к базе дымового пожарного извещателя ИП, на пульт контроля и управления не поступает сигнал «Неисправность»	пункт 54 ППР в РФ; части 5 статьи 83 ТРОТПБ	03.02.2023	
пгт. Нема, ул. Новая д.21				
7.	Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на СПС и СОУЭ объекта	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
8.	Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения)	пункта 54 ППР в РФ	03.02.2023	
9.	Комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта не предоставлен	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
10.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет),	пункт 54 ППР в РФ	03.02.2023	
11.	Проведенным обследованием пожарных извещателей, смонтированных в помещениях объекта, установлено, что часть извещателей покрыты краской (побелкой), в том числе, защитная сетка дымовой камеры	пункт 54 ППР, ст. 83 и 84 123-ФЗ;	03.02.2023	
12.	В помещениях не работает световой оповещатель («Выход») система оповещения и управления эвакуацией людей	пункт 54 ППР в РФ, ст. 84 123-ФЗ	03.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Березин Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

« 16 » марта 20 22 г.

Начальник ОНДПР Немского района – главный государственный инспектор Немского района по пожарному надзору майор внутренней службы Сенников С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 16 » марта 20 22 г.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

