

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* 02.03.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел. 54-68-33 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

613470, Кировская область, Немский район, пгт Нема, ул. Советская, 14,

тел. 2-17-01 (код 83350), E-mail: ond.nema@ Rambler.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

пгт. Нема

(место составления)

« 16 » марта 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 09 ч 00 мин « 14 » марта 2022 г.

Осмотр продолжен с 09 ч 00 мин по 10 ч. 00 мин. «16» марта 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник ОНДПР Немского района майор внутренней службы Сенников С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Кировская область, Немский район, с. Архангельское ул.

(адрес)

Советская, 15, пгт Нема ул. Новая, 21

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор Березин Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: _____

с. Архангельское ул. Советская, 15

-Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на СПС и СОУЭ объекта

-Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения)

-Не предоставлен комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта

-Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет)

-Кабельные линии СПС и СОУЭ уложены в пластиковые кабель-каналы, точки крепления кабельных линий к строительным конструкциям, отсутствуют

-При отсоединении разъема подключения линии связи к базе дымового пожарного извещателя ИП, на нуль-контроль и управления не поступает сигнал «Неисправность»

пгт. Нема, ул. Новая д.21

-Отсутствует проектная (рабочая) документация, являющейся технической документацией на СПС и СОУЭ объекта

-Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения)

-Комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта не предоставлен

-Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (10 лет),

-Проведенным обследованием пожарных извещателей, смонтированных в помещениях объекта, установлено, что часть извещателей покрыты краской (побелкой), в том числе, защитная сетка дымовой камеры

-В помещениях не работает световой оповещатель («Выход») система оповещения и управления эвакуацией людей

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и не имеются
уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор Березин Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

КБ

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНДПР Немского района
майор внутренней службы Сенников С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.