

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
пгт Нема ул. Советская, 14, 613470, тел. 2-15-01 код (83350)

пгт Нема  
(место составления акта)

«08» июня 2018 г.  
(дата составления акта)  
12 ч.00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ № 25

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: Кировская область, Немский район, с. Архангельское ул. Советская 15, пгт Нема  
ул. Новая 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Немского района Ки-  
ровской области по пожарному надзору Сенникова Сергея Владимировича № 25 от 11.05.2018 го-  
да

Была проведена плановая проверка в отношении: муниципального казенного учреждения  
дополнительного образования «Архангельская детская музыкальная школа» Немского района Ки-  
ровской области. ИНН 4320001836, ОГРН 1024300955315

**Дата и время проведения проверки:**

30.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.; 08.06.2018 года с 11 час. 00 мин. по 12 час.  
00 мин

**Общая продолжительность проверки:** 2 дня 2 часа

**Акт составлен:** ОНДПР Немского района управления надзорной деятельности и профилактиче-  
ской работы Главного Управления МЧС России по Кировской области.

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:**

«11» мая 2018 г. в 09.00.ч. Директор Березин Андрей Александрович  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-  
верки:** не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:** Главный государственный инспектор Немского района Ки-  
ровской области по пожарному надзору Сенников Сергей Владимирович

**При проведении проверки присутствовал:** Директор Березин Андрей Александрович

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-  
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Лицо, допустившее нарушение
с. Архангельское ул. Советская 15		
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушен пункт А 9 приложения А СП 5 5.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; ч.7 ст. 83 Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года; 9.2.3 ГОСТ Р	МКУ ДО ДМШ с. Архангельское

	53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	
пгт Нема ул. Новая 21		
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушен пункт А 9 приложения А СП 5 5.13130.2009; ч.7 ст. 83 Закон №123-ФЗ; 9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012.	МКУ ДО ДМШ с. Архангельское
3.	Высота дверей эвакуационных выходов из всех помещений здания менее 1,9 метра, чем нарушено требование пункта 6 пункта 33 ППР в РФ, пункта 6.16 СНиП 21-01-97*; пункта 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКУ ДО ДМШ с. Архангельское

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нарушений не выявлено.**

выявлены факты несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нарушений не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №25/1/-3

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Немского района Кировской области по пожарному надзору Сенников С.В.

«08» июня 2018 г.

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Директор Березин Андрей Александрович



(подпись)

« 08 » июня 20 18 г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор Березин Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» июня 2018 г. ✓

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Кировской области  
 г. Киров, ул. Маклина, 65 тел./факс 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района  
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
 пгт Нема ул. Советская, 14, 613470, тел. 2-15-01 код (83350)

**Предписание № 25/1/1-3  
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
 «Архангельская детская музыкальная школа» Немского района Кировской области**

**Директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования  
 «Архангельская детская музыкальная школа» Немского района Кировской области**

В период с 30.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.; 08.06.2018 года с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Немского района (главным государственным инспектором Немского района по пожарному надзору) Сенниковым Сергеем Владимировичем проведено плановое выездное мероприятие по надзору, с целью проверки соблюдения учреждением, должностными лицами и гражданами требований в области пожарной безопасности, объектов: муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Архангельская детская музыкальная школа» Немского района Кировской области, расположенных по адресу: Кировская область, Немский район, с. Архангельское ул. Советская 15, пгт Нема ул. Новая 21.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>с. Архангельское ул. Советская 15</b>				
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пункт А 9 приложения А СП 5 5.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; ч.7 ст. 83 Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	10.05.2019	

пгт Нема ул. Новая 21			
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушен пункт А 9 приложения А СП 5 5.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; ч.7 ст. 83 Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	пункт А 9 приложения А СП 5 5.13130.2009; ч.7 ст. 83 Закон №123-ФЗ; п. 9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012	10.05.2019
3.	Высота дверей эвакуационных выходов из всех помещений здания менее 1,9 метра.	пункт 33 ППР в РФ, пункт 6.16 СНиП 21-01-97*; пункта 4.2.5 СП 1.13130.2009	10.05.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 N375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

Порядок оспаривания ненормативных правовых актов в арбитражном суде регламентирован Главой 24 АПК РФ.

Порядок оспаривания правовых актов в судах общей юрисдикции регламентирован Главой 24 ГПК РФ.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц государственной пошлиной, не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР Немского  
района (главный государственный  
инспектор Немского района  
Кировской области по пожарному  
надзору)

С.В. Сенников



Предписание для исполнения получил:

Б.Е.У.  
" 08 " июня 2018 г.

Директор

Березин А.А.